



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
Vysoké Mýto
566 01

<u>Vyřizuje:</u>	<u>Telefon:</u>	<u>Datum:</u>
Shánělová Pavlína	774 554 721 465 382 381	20.09.2017

VĚC: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Vysoké Mýto
Stavebník: NoZ, s.r.o., Lozice 64, 538 54 Lozice
Projektant: **BKN spol. s r.o.**, Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto

Č. zakázky: 17/09/25 SŘ VM-sh

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Rekonstrukce domu č.p. 107/I, Vysoké Mýto

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1, §2 a nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz

Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
PIK. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz



ČESKÁ
ABILYMPIJSKÁ
ASOCIACE

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky musí v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb., včetně jejich příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

V souladu s §115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho provádějících vyhlášek, žádáme tímto o stanovení podmínek pro bezbariérové užívání stavby a to:

V provozním řádu stanovit:

Povinnost zaměstnanců reagovat na nouzové volání (které bude vyvedeno na místo s trvalou obsluhou) z WC pro OZP a poskytnout signalizujícímu pomoc.

UPOZORNĚNÍ:

Použije-li se na dveřní křídlo samozavírač, **musí být se zpožděním** (tj. musí umožnit projetí vozíčkáři nebo doprovodu kočárku)

Příloha: Předložená projektová dokumentace signována zpět (STZ, Půdorys 1.NP)
PD konzultována

S pozdravem

Česká abilympijská asociace, z.s.
Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
IČ: 67363156 DIČ: CZ67363156
konz. a porad. středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 774 554 721 www.caacz.cz

.....
podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

.....
firma

.....
jméno

.....
datum

.....
podpis

Česká abilympijská asociace, z.s., Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice
www.caacz.cz
Konzultační a poradenské středisko bezbariérovosti
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 774 554 721 e-mail: pavlina.shanelova@caacz.cz